

特記仕様書

1. 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「塚田ポンプ場外改築実施設計委託標準仕様書第1章 1.1 及び 1.2 に定める特記仕様書」とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書による。

2. 業務の対象

(1)塚田ポンプ場

- (イ) 名称 土浦市塚田ポンプ場
- (ロ) 位置 土浦市田中三丁目 4-35
- (ハ) 排水方式 分流式
- (ニ) ポンプ場種類 雨水ポンプ場・汚水ポンプ
- (ホ) 能力 $11.5\text{m}^3/\text{秒}$

(2)川口ポンプ場

- (イ) 名称 土浦市川口ポンプ場
- (ロ) 位置 土浦市川口二丁目 9-21
- (ハ) 排水方式 分流式
- (ニ) ポンプ場種類 雨水ポンプ場
- (ホ) 能力 $2.47\text{m}^3/\text{秒}$

3. その他特記事項

(1)設計対象施設と設計範囲

設計工種 設計対象施設	塚田ポンプ場 建築設計(屋根防水)				川口ポンプ場 建築設計(建築電気)			
	設計対象 水量 ($\text{m}^3/\text{秒}$)	改築 レベル	小分類	設計範囲	設計対象 水量 ($\text{m}^3/\text{秒}$)	改築 レベル	小分類	設計範囲
ポンプ室	11.5		躯体		2.47		躯体	
		3	仕上げ等	○			仕上げ等	
			建築機械				建築機械	
			建築電気			3	建築電気	○

- (注) 1. 改築レベル 3 : 劣化した付帯設備の単純な改築
2. 設計範囲 ○ : 図面、数量計算を含むすべて