（様式第3号）

企 水 セ 第 64-1 号
令 和 7 年 5 月 21 日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	34
受付番号	10	採水時刻	11:25	
受付年月日	令和7年5月12日	天候	雨	
採水年月日	令和7年5月12日	気温	14.0 （℃）	
給水事業体	土浦市	水温	20.0 （℃）	
採水場所	土浦市大町11-38	遊離残留塩素	0.4 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目、臭気原因物質			
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課　細谷　祐樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	41.1（mg/L）	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－（mg/L）	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1（mg/L）	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	pH値	7.17	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目については すべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。

検査期間	令和7年5月12日 ～ 令和7年5月13日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企 水 セ 第 64-2 号
令 和 7 年 5 月 21 日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	35
受付番号	10	採水時刻	10:25	
受付年月日	令和7年5月12日	天候	曇	
採水年月日	令和7年5月12日	気温	14.0 （℃）	
給水事業体	土浦市	水温	20.0 （℃）	
採水場所	土浦市並木三丁目3-43	遊離残留塩素	0.4 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目、臭気原因物質			
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課　細谷　祐樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	41.2（mg/L）	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－（mg/L）	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1（mg/L）	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	pH値	7.16	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目については すべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。

検査期間	令和7年5月12日 ～ 令和7年5月13日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企 水 セ 第 64-3 号
令 和 7 年 5 月 21 日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	36
受付番号	10	採水時刻	9:45	
受付年月日	令和7年5月12日	天候	曇	
採水年月日	令和7年5月12日	気温	15.0 （℃）	
給水事業体	土浦市	水温	19.0 （℃）	
採水場所	土浦市荒川沖西二丁目11-28	遊離残留塩素	0.3 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目、臭気原因物質			
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課　細谷　祐樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	41.4（mg/L）	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－（mg/L）	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1（mg/L）	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	pH値	7.21	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目については すべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。

検査期間	令和7年5月12日 ～ 令和7年5月13日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企 水 セ 第 64-4 号
令 和 7 年 5 月 21 日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	37
受付番号	10	採水時刻	10:45	
受付年月日	令和7年5月12日	天候	雨	
採水年月日	令和7年5月12日	気温	14.0 （℃）	
給水事業体	土浦市	水温	20.0 （℃）	
採水場所	土浦市小野619	遊離残留塩素	0.2 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目、臭気原因物質			
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課　細谷　祐樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	43.2（mg/L）	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－（mg/L）	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－（mg/L）	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満（mg/L）	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9（mg/L）	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	pH値	7.39	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－（mg/L）	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目については すべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－（mg/L）	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。

検査期間	令和7年5月12日 ～ 令和7年5月13日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一