

工事仕様書

1. 工事番号 公下維（工）第55号
2. 工事件名 亀城ポンプ場4号雨水ポンプオーバーホール工事
3. 工事場所 土浦市 東崎町 地内
4. 工事期間 契約日の翌日から令和8年3月14日まで
5. 工事内容
 4号雨水ポンプ・4号減速機オーバーホール工事 一式

6. 施工条件

工事の施工に必要な仮設工事等の一切は、請負者の責任（費用負担含む）において行うこととし、下水道の流下機能に支障を来さないこと。なお、発注者による通常運転以外の操作は行わないものとする。

7. 工事現場発生品

工事現場発生品について、引き渡しを要しないものは、関係法令に従い適切に処理し、監督職員に報告しなければならない。

8. 安全管理

- ・既設人孔内及び水槽内で作業を行う際には、酸素欠乏危険作業主任者を定め現場に常駐させること。なお、作業主任者は、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了」の資格を有する者とする。
- ・道路上における作業を行う時は、適切に交通誘導員を配置し、災害の防止を図らなければならない。

9. その他

- ・官公署や電力会社等への手続きに必要な費用は請負者負担とする。
- ・本仕様書に定めのない事項については、一般財団法人下水道事業支援センター発行の「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備工事必携」、「電気設備工事一般仕様書・同標準図」、「電気設備工事必携」の規定によるものとする。