

質 疑 回 答 書

工事(委託)番号:水工配実(更)委第3号

工事(委託)件名:川口二丁目地内実施設計(更新)業務委託

No.	質 疑	回 答
1	(試験掘工)第5号明細書の4行目の埋戻しで使用する土は、現地発生土か改良土のどちらでしょうか。	改良土での埋戻しとなります。
2	総延長L=1,195mに対し、測量の延長は0.46kmと差があるのはなぜでしょうか。	本委託は、(都)荒川沖木田余線の拡幅工事に伴う水道管移設のための業務であり、道路拡幅区域は道路計画に基づき設計いたします。道路拡幅区域以外の影響する箇所のみ測量を計上しているため、設計延長と測量延長に差が生じております。(追加位置図参照)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		