

質 疑 回 答 書

工事(委託)番号: 令和7年度水工配実委第6号

工事(委託)件名: 新治浄・配水場送水管概略設計業務委託

No.	質 疑	回 答
1	・第1号内訳書 ルートはご指定の3ルートのみを検討と考えてよろしいでしょうか。 また、その他のルートを検討する場合は変更契約の対象となりますか。	指定の3ルートを検討を行ってください。地下埋設状況によりルートが一部変更となる可能性はございます。変更が生じる際は適宜監督員と協議を行います。
2	・第3号内訳書 現地測量0.061km²の延長と幅をご教示ください。 また、数量の変更が生じた場合は変更契約の対象となりますか。	延長6.1km、幅10mを計上しております。 変更が生じる際は適宜監督員と協議を行います。
3	・第3号内訳書 基準点は任意(任意座標)と考えてよろしいでしょうか。 座標を要する場合は別途、基準点測量が必要となりますが変更契約の対象となりますか。	基準点は任意座標で行ってください。基準点測量は必要ないと考えております。
4	・第3号内訳書 地盤高は都市計画図などから概略の高さを捉えると考えてよろしいでしょうか。 測量高を要する場合は別途、水準測量が必要となりますが変更契約の対象となりますか。	水準測量は必要ないと考えております。
5	・第4号内訳書 試掘箇所は一般市道のみとお考えでしょうか。	地下埋設状況の確認を行った上で、試掘箇所の詳細は決定いたします。
6	・第4号内訳書 試掘の箇所数、大きさ、材料仕様、処分先などに変更が生じた場合は変更契約の対象となりますか。	変更が生じる際は適宜監督員と協議を行います。
7	・第8号明細書 交通誘導員16人は2人/日の計算でしょうか。交替要員や本復旧までと考えると不足しませんでしょうか。 また、人工に変更が生じた場合は変更契約の対象となりますか。	変更が生じる際は適宜監督員と協議を行います。
8	標準仕様書について ・2.2 土浦市所有の各種台帳(道路、上水、下水など)はご提供頂けると考えてよろしいでしょうか。 ・2.5 公図などの取得は公用申請が可能と考えてよろしいでしょうか。 ・補足説明書2 境界杭、鋺の表示は現地にあるもののみと考えてよろしいでしょうか。 ・補足説明書3 境界確定図は公用での取得が可能でしょうか。	各種資料は公用申請で取得可能です。 道路杭・鋺については、現地にあるもののみとします。

9	仕様書4-1に設計図の作成について位置図、施設平面図、詳細平面図、縦断面図、横断面図の記載がありますが、1～3号明細書には図面作成が計上されていません。計上抜けではないでしょうか。 または協議の上、図面作成が必要となった場合、変更契約として追加するものと考えてよいでしょうか。	設計図の作成については、設計計画に含まれます。
10	仕様書2.3に試験掘調査立会いの記載がありますが、設計書に立会いに必要な人工が計上されていません。 計上抜けではないでしょうか。	試験掘調査立会いについては、現地調査に含まれます。
11	設計書に報告書作成が計上されていません。計上抜けではないでしょうか。 または本委託では報告書作成は求めているとの認識で良いでしょうか。	本業務委託では配管の詳細設計に必要となる報告書の作成は必要となりません。ルート検討の比較等で作成された図書については、仕様書6.2(6)その他必要ととされる資料として、提出してください。