

更新対象室内機

機器番号	機 器 名	機 器 能 力 及 仕 様	台数	電 気 仕 様			設 置 場 所	機器参考型番（メーカー名）
				相	電圧（V）	容量（KW）		
AC-8	空 調 機	ビル用マルチ室内ユニット（ビルトイン） 冷房能力：5.0 KW 暖房能力：5.6 KW 電気特性 消費電力 冷房時 電気特性 消費電力 暖房時 ドレンアップメカ、ロングライフフィルター、リモコン共	2				1. 2階洗面所	RCB-J50K
				1	200V	0.22KW		
				1	200V	0.17KW		
AC-9	空 調 機	ビル用マルチ室内ユニット（天井埋込） 冷房能力：22.4 KW 暖房能力：25.0 KW 電気特性 消費電力 冷房時 電気特性 消費電力 暖房時	1				2階ホール	RP1-J224K2
				3	200V	1.04KW		
				3	200V	1.04KW		
AC-10	空 調 機	ビル用マルチ室内ユニット（天井） 冷房能力：16.0 KW 暖房能力：18.0 KW 電気特性 消費電力 冷房時 電気特性 消費電力 暖房時	2				2階図書室×2	RPC-J160K2
				1	200V	0.205KW		
				1	200V	0.205KW		
AC-11	空 調 機	ビル用マルチ室内ユニット（天井） 冷房能力：11.2 KW 暖房能力：12.5 KW 電気特性 消費電力 冷房時 電気特性 消費電力 暖房時	1				2階児童図書コーナー	RPC-J112K2
				1	200V	0.165KW		
				1	200V	0.165KW		
AC-12	空 調 機	ビル用マルチ室内ユニット（天井） 冷房能力：9.0 KW 暖房能力：10.0 KW 電気特性 消費電力 冷房時 電気特性 消費電力 暖房時	2				2階会議室（1）	RPC-J 90K2
				1	200V	0.165KW		
				1	200V	0.165KW		