

※冷媒管、ドレン管、ダクト、配線については、既存再利用すること  
※既存アンカーは使用しないこと  
※既設集中管理への接続を行うこと  
※振れ止めを行うこと

室内機 撤去新設  
参考型式：日立空調製RCB-GP50KA

室内機 撤去新設  
参考型式：日立空調製RCI-GP112KA

室内機 撤去新設  
参考型式：日立空調製RCI-GP112KA

リモコン撤去更新 2台  
参考型式：日立空調製PC-ARFG4

リモコン撤去更新 1台  
参考型式：日立空調製PC-ARFG4

