




天井材

	既存	復旧
図書室	t=6.0 プレキャスト (t=9.5 P.B 下地)	t=6.0 プレキャスト (t=9.5 P.B 下地)
廊下	t=5.2 天然木不燃化粧板 (t=9.5 P.B 下地)	t=6.0 木目調不燃化粧板 (t=9.5 P.B 下地)
トイレ前室	t=9.5 化粧石膏ボード	t=9.5 化粧石膏ボード

※新設する天井材は、不燃認定品を使用すること

※新設する天井材は、既存に近い模様を選定すること

	天井撤去復旧箇所
	天井点検口(450角)新設箇所
	照明器具撤去既設再利用

※天井点検口設置箇所は、開口補強を行うこと

