

※冷媒管、ドレン管、ダクト、配線については、既存再利用すること
※既存アンカーは使用しないこと
※既設集中管理への接続を行うこと
※振れ止めを行うこと

室内機 撤去新設

参考型式：日立空調製RPC-GP160K3

室内機 撤去新設

参考型式：日立空調製RCB-GP50KA

室内機 撤去新設

参考型式：日立空調製RPC-GP160K3

リモコン撤去更新 3台

参考型式：日立空調製PC-ARFG4

室内機 撤去新設

参考型式：日立空調製RPC-GP112K3

室内機 撤去新設

参考型式：日立空調製RPI-GP224KA

リモコン撤去更新 2台

参考型式：日立空調製PC-ARFG4

