



ナイチヤータセンター用キュービクル撤去更新 (基礎既存利用・予備品類含む)
屋外型3面体構成/高圧受電盤/低圧動力盤/低圧電灯盤
低圧動力盤変圧器 3φ75KVA / 低圧電灯盤変圧器 1φ30KVA
あと施工アンカー接着系 M16 SUS

課長		課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
土浦市建設部住宅営繕課						霞ヶ浦総合公園キュービクル改修工事	配置図	no scale	E-01