

## 質疑回答書

工事(委託)番号:土教総施第1号

工事(委託)件名:土浦市立上大津小学校施設整備建築主体工事

No.	質 疑	回 答
1	室内の環境測定箇所が、特記仕様書と内訳書で違いがありますが、特記仕様書が正と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書を正とする。
2	鋼製建具のGW-1が、キープランで不明ですが、建具表・内訳書を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	木製建具のWD-42が、内訳書で3か所ですが、キープラン・建具表の2か所を正と考えて宜しいでしょうか。	2箇所です。
4	屋外階段ですが、平面図・立面図・階段詳細図で表記が違いますが、どれを正と考えて宜しいでしょうか。	階段詳細図を正としてください。
5	構造図の階段(4)詳細と意匠図の階段詳細図で違いがありますが、意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	階段詳細図を正としてください。
6	木製建具の材質が不明なので指示願います。	米松にて見積もりください。
7	プール解体時の簡易山留の仕様ですが、単管パイプ+合板程度で宜しいでしょうか。	宜しいです。
8		
9		
10		