

## 別紙 土浦市亀城プラザ消防設備更新工事機器一覧

No.	階	場所	数量	規格	取付場所	既設型・規格
		【避難口灯】6台				
1	1階	正面出入口（生活センター側）	1	A	壁埋込	大
2	2階	楽屋側ホール出口	1	BH	壁埋込	大
3	2階	第1展示室側ホール出入口	1	BH	壁埋込	大
4	2階	C階段前	1	BH	壁付 片面	中
5	2階	B階段前	1	BH	天吊り2本（500mm）両面 矢印	大
6	中3階	E階段側投光室内	1	BH	壁付 片面	中
			計6台			
		【通路灯】3台				
7	1階	生活センター側トイレ横	1	BH	埋込 片面 右矢印	中
8	3階	ラウンジ（C階段側）	1	BH	天吊り（500mm）両面 左右	中
9	3階	第2会議室横	1	BH	天吊り（500mm）片面 両矢印	中
			計3台			
		【階段通路灯】21台				
10	B1階	駐車場スロープ横階段	2	20W	階段通路灯	WR22E
11		C階段1～2階間	2	40W	階段通路灯	S41E
12	2階	C階段2階	1	40W	階段通路灯	S41E
13		C階段2～3階間	2	40W	階段通路灯	S41E
14	3階	C階段3階	1	40W	階段通路灯	S41E
15		C階段3～4階間	2	40W	階段通路灯	S41E
16	4階	C階段4階	1	40W	階段通路灯	S41E
17	R階	C階段R階	1	20W	階段通路灯	SH22E
18		D階段1～2階間	1	40W	階段通路灯	S41E
19	3階	D階段3階	1	40W	階段通路灯	S41E
20		D階段3～4階間	2	40W	階段通路灯	S41E
21	R階	D階段R階	1	20W	階段通路灯	SH22E
22		E階段1～2階間	2	40W	階段通路灯	S41E
23		F階段3～4階間	1	40W	階段通路灯	S41E
24	4階	F階段4階	1	40W	階段通路灯	S41E
			計21台			
		【自家発電設備】				
25	B1階	冷却ゴム配管	1式			
		【防火設備】				
26	1階	ダンパー用煙感知器	1	露出 3種	光電式スポット型	
		【撤去】				
27	2階	更生保護サポートセンター前	撤去	撤去	天吊り2本	大
28	2階	舞台客席入り口	撤去	撤去	天付	中
29	R階	出入口	4台撤去	撤去	防水型壁付	中
以上						