

質疑回答書

工事(委託)番号: 土教生工第3号

工事(委託)件名: 土浦市亀城プラザ消防設備等更新工事

No.	質 疑	回 答
1	金抜き設計書 A-1-6 撤去工事費 機器を撤去した後の壁補修費は撤去工事費に含んでよろしいでしょうか。	壁補修費は撤去工事費に含んで積算して下さい。
2	既存壁埋込誘導灯について、壁直付用リニューアルプレートを設置し壁付に変更してよろしいでしょうか。	よろしい。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		