

# 仕様書

- 1 工事番号 令和8年度 水給工第2号
- 2 工事件名 遠方監視所更新工事
- 3 工事場所 土浦市 文京町 地内外
- 4 工事期間 令和9年3月15日まで
- 5 工事内容 水圧等の遠方監視所について、既存設備の撤去及び更新並びに新設を行い、試運転調整を含め、職員が使用可能な状態にすること。

## (1) 既存設備の撤去及び更新（電柱・電気・給水引込再利用）

- ①下の内児童公園（乙戸南一丁目132）
- ②烏山西公園（烏山二丁目530-445）
- ③四区公園（天川二丁目1008-515）
- ④旧図書館（文京町2697-2）
- ⑤真鍋小（真鍋四丁目2765-5）

## (2) 新設

- ①緑の公園（おおつ野五丁目100、電柱番号：沖宿389）
- ②紫ヶ丘ポンプ場（紫ヶ丘1-1、電柱番号：笠師591）
- ③高岡沖集落センター（高岡2626、電柱番号：田土部468）
- ④小野増圧機場（小野620-2、既存建物から電気引込、壁付け）

## (3) 既存撤去

- ①都和小（並木五丁目4826-2）
  - ・・・既存電柱は擁壁高さで切断、コンクリート埋め、給水引込サドル閉栓

## (4) 電気設備工事

電気引込、建柱（コン柱8-14-200）、引込盤設置、ブレーカー20A設置、監視装置つなぎ込み（EEF2.0-3cPF16）、D種設置工事

## (5) 給排水設備工事

給水引込（HIVP25A、敷地境界から2m程度、止水栓）、GV25×3個設置、給排水管設置（HIVP25A×4m、VU20A×4m程度）、監視装置つなぎ込み、排水浸透柵250φ

## (6) 機器類

水質監視装置

（JFEアドバンテック㈱QW-4000型遮光板付き同等品以上）9台

水質監視装置通信ユニット 9組

水質監視装置通信取付部材 9式

水質監視装置組立・通信設定 1式

監視用パソコン（ノート型） 1式

通信装置初期設定 1式

図書費 1式

梱包輸送費 9個

## (7) 各種現地調整 1式

※電気及び通信回線については、関係機関との調整、申込み、開通確認、既存使用停止処理を行い、引渡し時には契約名義を発注者へ変更し、当該変更が完了したことを確認すること。