

質 疑 回 答 書

工事(委託)番号:R8国補公下維(委)第5号

工事(委託)件名:塚田ポンプ場耐震診断業務委託

No.	質 疑	回 答
1	対象施設はポンプ場場内との認識でよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、対象施設はポンプ場場内となります。
2	対象施設を色分けした施設配置図を提示願います。	特記仕様書、既設図面、対象範囲図をご確認ください。
3	関係機関との協議が発生した場合は協議・協議資料作成は別途見積対象との認識でよろしいでしょうか。	本業務に含まれています。
4	河川管理者との協議により、耐震設計において河川基準に準拠する必要がある場合は別途見積対象との認識でよろしいでしょうか。	対象施設はポンプ場内のみなので、本業務の準拠する基準は「下水道施設の耐震対策指針と解説 2025年版」になります。
5	耐震レベル2において線形解析・疑似非線形解析・非線形解析と3つ記載がありますが、協議によりいずれか一つの解析を対象とする認識でよろしいでしょうか。	本業務に含まれており、条件を整理した結果、耐震計算法については、必要な解析方法を選択します。
6	土質報告書について、地表面から耐震上の基盤面までの範囲で液状化判定が可能な粒度試験値、土質定数はそろっていますでしょうか。	本業務における資料収集の結果に応じて、別途協議とします。
7		
8		
9		
10		