（様式第3号）

企　水　セ　第　374-1　号
令　和　8　年　11　月　17　日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄水水質検査結果書

結果書番号　238

受付番号	58	採水時刻	10:10
受付年月日	令和8年11月9日	天候	雨
採水年月日	令和8年11月9日	気温	8.0 （℃）
給水事業体	土浦市	水温	21.0 （℃）
採水場所	土浦市大町11-38	遊離残留塩素	0.5 （mg/L）
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0 （個/mL）	100 個/mL以下	基30	ブロモジクロロメタン	－（mg/L）	0.03 mg/L以下
基2	大腸菌	不検出	検出されないこと	基31	ブロモホルム	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	基32	ホルムアルデヒド	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	基33	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基34	アルミニウム及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基35	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基36	銅及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	基37	ナトリウム及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	基38	マンガン及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基39	塩化物イオン	27.5 （mg/L）	200 mg/L以下
				基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－（mg/L）	300 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下				
				基41	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	基42	陰イオン界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下	基43	ジェオスミン	－（mg/L）	0.00001 mg/L以下
基14	四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	基44	2-メチルイソボルネオール	－（mg/L）	0.00001 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	基45	非イオン界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	基46	フェノール類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
				基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 （mg/L）	3 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	－（mg/L）	0.02 mg/L以下				
基18	テトラクロロエチレン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基48	pH値	7.35	5.8以上8.6以下
基19	トリクロロエチレン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基49	味	異常なし	異常でないこと
基20	PFOS及びPFOA	－（mg/L）	0.00005 mg/L以下	基50	臭気	異常なし	異常でないこと
基21	ベンゼン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基51	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
基22	塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	基52	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
基23	クロロ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下				
基24	クロロホルム	－（mg/L）	0.06 mg/L以下				
基25	ジクロロ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下				
基26	ジブロモクロロメタン	－（mg/L）	0.1 mg/L以下				
基27	臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下		判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
基28	総トリハロメタン	－（mg/L）	0.1 mg/L以下				
基29	トリクロロ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下				

備考）　検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

検査期間	令和8年11月9日～令和8年11月10日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企　水　セ　第　374-2　号
令　和　8　年　11　月　17　日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄水水質検査結果書

結果書番号	239

受付番号	58	採水時刻	9:50
受付年月日	令和8年11月9日	天候	雨
採水年月日	令和8年11月9日	気温	9.0　(℃)
給水事業体	土浦市	水温	19.0　(℃)
採水場所	土浦市並木三丁目3-43	遊離残留塩素	0.5　(mg/L)
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0　(個/mL)	100 個/mL以下	基30	ブロモジクロロメタン	－　(mg/L)	0.03　mg/L以下
基2	大腸菌	不検出	検出されないこと	基31	ブロモホルム	－　(mg/L)	0.09　mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	－　(mg/L)	0.003　mg/L以下	基32	ホルムアルデヒド	－　(mg/L)	0.08　mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	－　(mg/L)	0.0005　mg/L以下	基33	亜鉛及びその化合物	－　(mg/L)	1　mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基34	アルミニウム及びその化合物	－　(mg/L)	0.2　mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基35	鉄及びその化合物	－　(mg/L)	0.3　mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基36	銅及びその化合物	－　(mg/L)	1　mg/L以下
基8	六価クロム化合物	－　(mg/L)	0.02　mg/L以下	基37	ナトリウム及びその化合物	－　(mg/L)	200　mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	－　(mg/L)	0.04　mg/L以下	基38	マンガン及びその化合物	－　(mg/L)	0.05　mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基39	塩化物イオン	27.5　(mg/L)	200　mg/L以下
				基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－　(mg/L)	300　mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－　(mg/L)	10　mg/L以下				
				基41	蒸発残留物	－　(mg/L)	500　mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	－　(mg/L)	0.8　mg/L以下	基42	陰イオン界面活性剤	－　(mg/L)	0.2　mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	－　(mg/L)	1　mg/L以下	基43	ジェオスミン	－　(mg/L)	0.00001　mg/L以下
基14	四塩化炭素	－　(mg/L)	0.002　mg/L以下	基44	2-メチルイソボルネオール	－　(mg/L)	0.00001　mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	－　(mg/L)	0.05　mg/L以下	基45	非イオン界面活性剤	－　(mg/L)	0.02　mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－　(mg/L)	0.04　mg/L以下	基46	フェノール類	－　(mg/L)	0.005　mg/L以下
				基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1　(mg/L)	3　mg/L以下
基17	ジクロロメタン	－　(mg/L)	0.02　mg/L以下				
基18	テトラクロロエチレン	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基48	pH値	7.33	5.8以上8.6以下
基19	トリクロロエチレン	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基49	味	異常なし	異常でないこと
基20	PFOS及びPFOA	－　(mg/L)	0.00005　mg/L以下	基50	臭気	異常なし	異常でないこと
基21	ベンゼン	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下	基51	色度	0.5未満　(度)	5　度以下
基22	塩素酸	－　(mg/L)	0.6　mg/L以下	基52	濁度	0.1未満　(度)	2　度以下
基23	クロロ酢酸	－　(mg/L)	0.02　mg/L以下				
基24	クロロホルム	－　(mg/L)	0.06　mg/L以下				
基25	ジクロロ酢酸	－　(mg/L)	0.03　mg/L以下				
基26	ジブロモクロロメタン	－　(mg/L)	0.1　mg/L以下				
基27	臭素酸	－　(mg/L)	0.01　mg/L以下		判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
基28	総トリハロメタン	－　(mg/L)	0.1　mg/L以下				
基29	トリクロロ酢酸	－　(mg/L)	0.03　mg/L以下				

備考）　検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

検査期間	令和8年11月9日～令和8年11月10日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企　水　セ　第　374-3　号
令　和　8　年　11　月　17　日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄水水質検査結果書

結果書番号	240

受付番号	58	採水時刻	9:10
受付年月日	令和8年11月9日	天候	雨
採水年月日	令和8年11月9日	気温	8.0 （℃）
給水事業体	土浦市	水温	19.0 （℃）
採水場所	土浦市荒川沖西二丁目11-28	遊離残留塩素	0.3 （mg/L）
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0 （個/mL）	100 個/mL以下	基30	ブロモジクロロメタン	－ （mg/L）	0.03 mg/L以下
基2	大腸菌	不検出	検出されないこと	基31	ブロモホルム	－ （mg/L）	0.09 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	－ （mg/L）	0.003 mg/L以下	基32	ホルムアルデヒド	－ （mg/L）	0.08 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	－ （mg/L）	0.0005 mg/L以下	基33	亜鉛及びその化合物	－ （mg/L）	1 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基34	アルミニウム及びその化合物	－ （mg/L）	0.2 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基35	鉄及びその化合物	－ （mg/L）	0.3 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基36	銅及びその化合物	－ （mg/L）	1 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	－ （mg/L）	0.02 mg/L以下	基37	ナトリウム及びその化合物	－ （mg/L）	200 mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	－ （mg/L）	0.04 mg/L以下	基38	マンガン及びその化合物	－ （mg/L）	0.05 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基39	塩化物イオン	27.6 （mg/L）	200 mg/L以下
				基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－ （mg/L）	300 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ （mg/L）	10 mg/L以下				
				基41	蒸発残留物	－ （mg/L）	500 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	－ （mg/L）	0.8 mg/L以下	基42	陰イオン界面活性剤	－ （mg/L）	0.2 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	－ （mg/L）	1 mg/L以下	基43	ジェオスミン	－ （mg/L）	0.00001 mg/L以下
基14	四塩化炭素	－ （mg/L）	0.002 mg/L以下	基44	2-メチルイソボルネオール	－ （mg/L）	0.00001 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	－ （mg/L）	0.05 mg/L以下	基45	非イオン界面活性剤	－ （mg/L）	0.02 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－ （mg/L）	0.04 mg/L以下	基46	フェノール類	－ （mg/L）	0.005 mg/L以下
				基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 （mg/L）	3 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	－ （mg/L）	0.02 mg/L以下				
基18	テトラクロロエチレン	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基48	pH値	7.40	5.8以上8.6以下
基19	トリクロロエチレン	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基49	味	異常なし	異常でないこと
基20	PFOS及びPFOA	－ （mg/L）	0.00005 mg/L以下	基50	臭気	異常なし	異常でないこと
基21	ベンゼン	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下	基51	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
基22	塩素酸	－ （mg/L）	0.6 mg/L以下	基52	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
基23	クロロ酢酸	－ （mg/L）	0.02 mg/L以下				
基24	クロロホルム	－ （mg/L）	0.06 mg/L以下				
基25	ジクロロ酢酸	－ （mg/L）	0.03 mg/L以下				
基26	ジブロモクロロメタン	－ （mg/L）	0.1 mg/L以下				
基27	臭素酸	－ （mg/L）	0.01 mg/L以下		判定	上記水質項目については すべて基準に適合	
基28	総トリハロメタン	－ （mg/L）	0.1 mg/L以下				
基29	トリクロロ酢酸	－ （mg/L）	0.03 mg/L以下				

備考）　検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

検査期間	令和8年11月9日～令和8年11月10日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一

（様式第3号）

企　水　セ　第　374-4　号
令　和　8　年　11　月　17　日

土浦市建設部水道課長　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　菅谷　和寿

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

結果書番号	241

受付番号	58	採水時刻	10:40
受付年月日	令和8年11月9日	天候	雨
採水年月日	令和8年11月9日	気温	8.0 （℃）
給水事業体	土浦市	水温	19.0 （℃）
採水場所	土浦市小野619	遊離残留塩素	0.6 （mg/L）
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	土浦市建設部水道課		

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
基1	一般細菌	0 （個/mL）	100 個/mL以下	基30	ブロモジクロロメタン	－（mg/L）	0.03 mg/L以下
基2	大腸菌	不検出	検出されないこと	基31	ブロモホルム	－（mg/L）	0.09 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	－（mg/L）	0.003 mg/L以下	基32	ホルムアルデヒド	－（mg/L）	0.08 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	－（mg/L）	0.0005 mg/L以下	基33	亜鉛及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基34	アルミニウム及びその化合物	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基35	鉄及びその化合物	－（mg/L）	0.3 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基36	銅及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	－（mg/L）	0.02 mg/L以下	基37	ナトリウム及びその化合物	－（mg/L）	200 mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	基38	マンガン及びその化合物	－（mg/L）	0.05 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基39	塩化物イオン	27.6 （mg/L）	200 mg/L以下
				基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－（mg/L）	300 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－（mg/L）	10 mg/L以下				
				基41	蒸発残留物	－（mg/L）	500 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	－（mg/L）	0.8 mg/L以下	基42	陰イオン界面活性剤	－（mg/L）	0.2 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	－（mg/L）	1 mg/L以下	基43	ジェオスミン	－（mg/L）	0.00001 mg/L以下
基14	四塩化炭素	－（mg/L）	0.002 mg/L以下	基44	2-メチルイソボルネオール	－（mg/L）	0.00001 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	－（mg/L）	0.05 mg/L以下	基45	非イオン界面活性剤	－（mg/L）	0.02 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－（mg/L）	0.04 mg/L以下	基46	フェノール類	－（mg/L）	0.005 mg/L以下
				基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3 （mg/L）	3 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	－（mg/L）	0.02 mg/L以下				
基18	テトラクロロエチレン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基48	pH値	7.57	5.8以上8.6以下
基19	トリクロロエチレン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基49	味	異常なし	異常でないこと
基20	PFOS及びPFOA	－（mg/L）	0.00005 mg/L以下	基50	臭気	異常なし	異常でないこと
基21	ベンゼン	－（mg/L）	0.01 mg/L以下	基51	色度	0.5未満 （度）	5 度以下
基22	塩素酸	－（mg/L）	0.6 mg/L以下	基52	濁度	0.1未満 （度）	2 度以下
基23	クロロ酢酸	－（mg/L）	0.02 mg/L以下				
基24	クロロホルム	－（mg/L）	0.06 mg/L以下				
基25	ジクロロ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下				
基26	ジブロモクロロメタン	－（mg/L）	0.1 mg/L以下				
基27	臭素酸	－（mg/L）	0.01 mg/L以下		判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
基28	総トリハロメタン	－（mg/L）	0.1 mg/L以下				
基29	トリクロロ酢酸	－（mg/L）	0.03 mg/L以下				

備考）　検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

検査期間	令和8年11月9日～令和8年11月10日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　益子　幸一