

質疑回答書

工事(委託)番号:

R2国補公下維(委)第8号

工事(委託)件名:

大畑地内外管渠更生等実施設計業務委託

| No. | 質 疑 | 回 答 |
|-----|--|--|
| 1 | <p>構造検討(構造計算)を行うにあたって事前調査で下記の調査は行われていますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none">・コンクリートコアによる圧縮強度試験及び中性化試験・はつり出しによる鉄筋腐食測定・鉄筋引張調査・非破壊による配筋調査 <p>行われていないとすれば、当設計で行うのでしょうか。</p> | <p>事前調査は、行われておりません。複合管の工法を選定する場合には、必要に応じて既設管の調査を実施し、設計変更の対象とします。</p> |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |