

## 質疑回答書

工事(委託)番号:04道建橋工第3号及び03道建橋工第7号

工事(委託)件名:新川5号線(常陽橋)上部復元工事

| No. | 質 疑  | 回 答  |
|-----|--|--|
| 1   | 下層路盤・上層路盤・表層において、代価表にはロードローラーやタイヤローラーの使用が表記されており、設計書の設計条件には「活荷重 総重量 W=20kN」とされていますが、舗装工の際のこれら重機の使用は橋にかかる荷重的に問題はないのでしょうか。 | 質疑の重機を使用した下層路盤、上層路盤、表層につきまして、橋面ではなく、A2橋台背面土留擁壁設置後の道路復旧の代価であり、橋面の舗装については、代価表0008号による人力施工としています。 |
| 2   |  |  |
| 3   |  |  |
| 4   |  |  |
| 5   |  |  |
| 6   |  |  |
| 7   |  |  |
| 8   |  |  |
| 9   |  |  |