

質疑回答書

工事(委託)番号:土博工 第 3 号

工事(委託)件名:博物館設備付帯他建築改修工事

No.	質 疑	回 答
1	工事設計書p.14内装改修、㊦既存ルーバー天井の仕様をご提示ください。	樹脂ルーバーでH40、40ピッチ程度です。別添写真及び図面を参照してください。(図面はアルミと記載されていますが現場は異なります。)
2	工事設計書p.14内装改修、㊨既存メッシュ天井の仕様をご提示ください。	ワイヤーメッシュ6Φ、150ピッチ程度です。別添写真及び図面を参照してください。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		