

質疑回答書

工事(委託)番号:市単公下(雨水)委第2号

工事(委託)件名:木田余ポンプ場ポンプ設置実施設計委託

No.	質 疑	回 答
1	機械設計の対象範囲、対象設備についてお教えてください。ポンプ2基以外の対象設備(流入渠の設備等)があればお教えてください	流入きょ(流入ゲート設備)およびポンプ室(ポンプ設備、ゲート設備、除塵設備)が対象範囲、対象設備になります。
2	電気設計の対象範囲、対象設備についてお教えてください。	流入きょ(流入ゲート設備)およびポンプ室(受電設備、自家発電設備、操作設備、遠隔監視制御設備)が対象範囲、対象設備になります。
3	既設のポンプ能力をお教えてください。	2.5m ³ /sが2台です。
4	既設のポンプの仕様(エンジンかモーターか等)をお教えてください。	モーターです。
5	更新にともないポンプ能力を強化する等設計方針があればお教えてください。	本委託は、更新ではなく、新規にポンプを2台(7.5m ³ /s×2台)増設するものです。
6	可能であれば既設配置図をご提示ください。	平面図及び断面図を提示いたします。
7		
8		
9		
10		