盤名称	電源種別	主開閉器	負荷							監視					
盤型式	幹線番号		接続盤名称	名　称	出力	設置階	回路記号・開閉器容量	操作	操作	発停	状態	故障	警報	インターロック	備　考
	幹線サイズ	合計容量			(kW)			制御方式	制御スイッチ						
P-A 【更新】	AC3φ3W 210V,50Hz EM-CET60°	MCB 3P 225/125AT		ACP-1	4.32	1	BE　ELB 3P 50/ 20AT	-	-	-	-	-	-		
				ACP-1	4.32	1	BE　ELB 3P 50/ 20AT	-	-	-	-	-	-		
				洗濯ﾗｲﾝ		1	BE　MCB 3P 50/ 50AT	-	-	-	-	-	-		
				洗濯ﾗｲﾝ		1	BE　MCB 3P 50/ 50AT	-	-	-	-	-	-		
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	1.50	1	BE　MCB 3P 50/ 15AT	-	-	-	-	-	-		
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	1.50	1	BE　MCB 3P 50/ 15AT	-	-	-	-	-	-		
				予備		1	BE　ELB 3P 50/ 30AT	-	-	-	-	-	-		
既設FP-2 取外再取付	AC3φ3W 210V,50Hz 既設EM-CET38°			AC-1	7.49	1	BE　ELB 3P 50/ 50AT	-	-	-	-	-	-		
				AC-1	7.49	1	BE　ELB 3P 50/ 50AT	-	-	-	-	-	-		
既設FP-1 取外再取付	AC3φ3W 210V,50Hz 既設EM-CET22°	既設 MCB 3P 50/50AT		AC-2	6.16	1	BE　ELB 3P 50/ 30AT	-	-	-	-	-	-		

盤名称	電源種別	主開閉器	負荷							監視					
盤型式	幹線番号		接続盤名称	名　称	出力	設置階	回路記号・開閉器容量	操作	操作	発停	状態	故障	警報	インターロック	備　考
	幹線サイズ	合計容量			(kW)			制御方式	制御スイッチ						

土浦市建設部住宅営繕課	課　長	課長補佐	係　長	設　計	設計年月日	工　事　名　称	図　面　名　称	縮　尺	番　号
						神立小学校第４児童クラブ実施設計業務委託	動力盤負荷表(参考)	noscale	