土工定規図

車道部



床掘り(土砂) E	機械施工	バックホウ床掘り
埋戻し 改良土	機械施工	バックホウ敷均し（1層200） タンパ（60～80kg）転圧

口　径	掘削幅：W	管外径：t	備　考
φ100	550	125	HPPE
φ75	550	90	HPPE
φ50	550	60	HIVP-RR
φ25	550	32	HIVP-RR

復旧標準図

車道部

掘削　仮復旧



本復旧



1工区

工　事　名	中村南一丁目地内外配水管布設工事		
		課長	
図面番号	全１０枚の内　６枚	係長	
路線名			
工事箇所	中村南一丁目地内外	検図	
図面種別	土工定規図・舗装復旧図	設計	
縮　尺	１：２０		
作成年月日	令和3年1月12日	製図	
土　浦　市　水　道　課			